



LUBUSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
INSPEKTORAT W NOWEJ SOLI
67-100 Nowa Sól, ul. Pocztowa 9
tel/fax: 68 356 41 31, e-mail: nowasol@izmiuw.i.wi.n.pl

Biuro Projektów Dróg i Mostów
„PRODIM”
os. Konstytucji 3 Maja 16A/15
67-100 Nowa Sól

In.N.S.-47/15/11

Nowa Sól, dnia 18.04.2011 r.

Dotyczy: odbudowa mostu na rz. Krzycki Rów w 1+450 km.

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Nowej Soli w odpowiedzi na pismo z dnia 13.04.2011 r. z prośbą o uzgodnienie projektu odbudowy mostu na rz. Krzycki Rów w km 1+450 na dz. nr 893 obręb Przyborów, gm. Nowa Sól uzgadnia przedłożony projekt **bez uwag** i podaje następujące warunki na przekroczenie w/w cieku:

1. Należy zachować następujące parametry mostu:
 - długość całkowita 28,70 m
 - szerokość całkowita 11,72 m
 - światło 12,60 m
 - rzędna spodu konstrukcji 65,51 m n.p.m.
2. Należy odtworzyć ubezpieczenie rzeki w obrębie mostu (stopa skarpy kieszka faszynowa 2 x Φ 20 cm, powyżej narzut kamienny) na odcinku od jazu w km 1+470 do ujścia rowu Kr-E w km 1+430.
3. Rzędna wody 1% w km 1+450 rz. Krzycki Rów wynosi 64,07 m n.p.m.
4. Tut. Inspektorat należy zawiadomić o terminie rozpoczęcia robót, a po ich zakończeniu zgłosić do odbioru.
5. W czasie wykonywania inwestycji należy zapewnić swobodny przepływ wody w rzece w obrębie wykonywanych prac.
6. Zgodnie z Art. 20 ustawy Prawo Wodne, przedsięwzięcia związane z umieszczeniem infrastruktury transportowej na gruncie stanowiącym wody publiczne wymagają zawarcia umowy użytkowania zajętego gruntu (w tym celu należy wystąpić do Dyrektora Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze z wnioskiem zawarcia umowy użytkowania).

ZGODNOŚĆ KOPII
Z ORYGINAŁEM POTWIERDZAM

23.04.2011

KIEROWNIK

mgr inż. Henryk Małicki

mgr inż. Andrzej Szewczyk

inż. budowlana (ob. projektowania)

PODPIS:

W szczególności: (osobistej)

Nr ewid. 3104/ZG