

POWIAT NOWOSOLSKI

67-100 Nowa Sól
ul. Moniuszki 3 B
tel. 0684586800 fax 0684586831

Znak sprawy: IF.272.11.2016

Nowa Sól, dnia 09 czerwca 2016r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: zapytania cenowego zadania pn. „Termomodernizacja ściany budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Koźuchowie”

Wyjaśnienie nr 1

Zamawiający Powiat Nowosolski w odpowiedzi na wniosek wniesiony w dniu 09.06.2016 r. za pośrednictwem e-maila udziela następującej odpowiedzi:

Wniosek nr 1:

Proszę o podanie grubości styropianu oraz współczynnika lambda do Termomodernizacji ściany budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Koźuchowie

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje iż do ocieplenia ściany budynku dydaktycznego w ZSP nr 5 w Koźuchowie należy zastosować styropian fasadowy grafitowy grub. min.12 cm i współczynnika przewodzenia ciepła (λD) 0,032 lub mniejszy.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienie staje się integralną częścią Zapytania cenowego IF.272.11.2016 i będzie wiążące dla Wykonawcy przy składaniu oferty.

z up. STAROSTY
Przemysław Ficner
WICESTAROSTA