

Nowa Sól, dnia 21.04.2020 r.

Odpowiedź na zapytanie

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa drogi nr 1032F w miejscowości Miłaków – Etap II

Zamawiający, Powiat Nowosolski w odpowiedzi na wniesione zapytania informuje co następuje:

- 1. Prosimy o określenie materiału przewody kanalizacji deszczowej dn 1000 na odcinku B1-B4 o długości 91,87 mb wraz z podaniem materiału i średnic studni B1, B2, B3, B4..*

Odp. Przewód kanalizacji deszczowej Nd 1000 na odcinku B1 – B4 należy wykonać z rur betonowych lub rur polipropylenowych o sztywności obwodowej SN8.

Studnie B1, B2, B3, B4 należy wykonać zgodnie z rys. nr 15 i 16 poz. Nr 15 kosztorysu oraz specyfikacją techniczną D.03.02.01.

STAROSTA

Iwona Brzozowska