

Nr BŚ.6320.3.2017.EP

**Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania**

Działając na podstawie:

- art. 61 § 1, art. 9 i art. 10 § 1 i art. 50 § 1 oraz art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
- art. 52 ust. 2 pkt 1 i art. 53 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121),

po zapoznaniu się z:

- wnioskiem z dnia 18 sierpnia 2017 r. Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 KOŻUCHÓW o ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody na działce nr 2/24 w miejscowości Mirocin Średni, gm. Kożuchów,
- „Aneksem do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w miejscowości Mirocin Średni, gmina Kożuchów (ujęcie wiejskie)” opracowanym w czerwcu 1998r. przez dr Andrzeja Kraińskiego upr. geol. 050779,

I. Informuję, że - na wniosek strony - wszczęto postępowanie w sprawie ustanowienia dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o. o. ul. Elektryczna 9, 67-120 KOŻUCHÓW strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych na działce nr 2/24 w obrębie Mirocin Średni, gm. Kożuchów, obejmującej ochronę studni SW1 i SW1a, o charakterystyce jak niżej:

1. Studnia wiercona SW-1

- wydajność eksploatacyjna studni $Q_{esk} = 45,5 \text{ m}^3/\text{h}$,
- całkowita głębokość studni $H_c = 51,38 \text{ m p.p.t.}$,
- rura nadfiltrowa AC $\varnothing 150 \text{ mm}$, długości 7,0 m,
- filtr typu AC $\varnothing 150/240 \text{ mm}$, długości 8,0 m,
- rura podfiltrowa AC, $\varnothing 150 \text{ mm}$, dł. 4,0 m,
- ustabilizowany poziom lustra wody – 7,0 m p.p.t.,
- nawiercony poziom lustra wody – 7 m.

2. Studni wiercona SW-1a

- wydajność eksploatacyjna studni $Q_{esk} = 46,0 \text{ m}^3/\text{h}$,
- całkowita głębokość studni $H_c = 55 \text{ m p.p.t.}$,
- rura nadfiltrowa - stalowa $\varnothing 273 \text{ mm}$, długości 13,5 m,
- filtr prętowo-zwojowy $\varnothing 273 \text{ mm}$, długości 15,6 m, owinięty siatką nr 12,
- rura podfiltrowa – stalowa, $\varnothing 273 \text{ mm}$, długości 4,0 m,
- ustabilizowany poziom lustra wody – 4,85 m p.p.t.,
- nawiercony poziom lustra wody – 33 m p.p.t.

II. W strefie ochrony bezpośredniej przewiduje się wprowadzić zakazy i nakazy, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1121):

1. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych zabronione jest użytkowanie

- gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.
2. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód należy:
 - 1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
 - 2) zagospodarować teren zielenią,
 - 3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
 - 4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
 3. Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice przebiegające przez wody powierzchniowe oznaczyć za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach stałych znaków stojących lub pływających; na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

Niniejszym zawiadomieniem informuję strony postępowania o możliwości brania aktywnego udziału w postępowaniu i umożliwiam zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenie żądań, zgodnie z art. 9, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w terminie **7 dni** od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowej Soli, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kozuchowie i na tablicy ogłoszeń Sołectwa Mirocin Średni oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowej Soli przy ul. Moniuszki 3B w Nowej Soli.

z up. STAROSTY

Maria Pasiewicz
Raczelnik Wydziału
Gospodnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o.
ul. Elektryczna 9, 67-120 KOŻUCHÓW
2. Burmistrz Kozuchowa, ul. Rynek 1, 67-120 KOŻUCHÓW
3. Państwo Romualda i Bogdan Kaliszczak ul. Mieczykowa 79, 65-012 Zielona Góra
4. Państwo Marta i Tomasz Sierachan ul. Mieczykowa 77, 65-012 Zielona Góra
5. Pani Beata Wojcieszek za. Mirocin Średni 3A, 67-120 Kozuchów
6. a/a-BŚ.

Do wiadomości:

1. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Nowej Soli, ul. Moniuszki 3B, 67-100 NOWA SÓL
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kozuchowie
ul. Rynek1, 67-120 KOŻUCHÓW
3. Tablica ogłoszeń Sołectwa Mirocin Średni
Pan Adrian Pikulski Mirocin Średni 42/6, 67-120 Kozuchów