

Nowa Sól, dnia 10.04.2012r.

L.dz.455/2012/PZD/S1

Odpowiedź na zapytanie 1

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Odbudowa mostu na kanale Rów Krzycki leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 1027F w km 4+100”

Zamawiający, Powiat Nowosolski w odpowiedzi na wniesione zapytanie informuje co następuje:

Pytanie:

1. Przedmiar oraz kosztorys ofertowy podaje klasę betonu kap chodnikowych B30, natomiast na rysunku nr 125 podany jest beton B35. Proszę o wyjaśnienie jaki beton należy przyjąć.
2. Czy przy wycenie należy ująć powierzchniowe zabezpieczenie betonu farbami-brak pozycji w przedmiarze.
3. W kosztorysie ofertowym (poz. 21) oraz na rysunkach podany jest krawężnik betonowy 18x30 cm, natomiast w przedmiarze i specyfikacji jest krawężnik kamienny, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź 1

Należy przyjąć beton B30.

Odpowiedź 2

Projekt nie zakłada wykonania powłok ochronnych powierzchni betonowych.

Odpowiedź 3

Należy przyjąć krawężnik kamienny 18/30 cm.

STAROSTA

Józef Suszyński