

POWIAT NOWOSOLSKI

67-100 Nowa Sól
ul. Moniuszki 3B
tel. 068 458 6800 fax 068 458 6831
(3)

Znak sprawy: IF.272.02.2015

Nowa Sol, dnia 07 sierpnia 2015r.

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem wieżyczki umiejscowionej w kalenicy budynku nad salą gimnastyczną w Nowej Soli przy ul. Wróblewskiego 9 – REMONT DACHU I STROPU NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ ”

WYJAŚNIENIA NR1

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło następujące pytanie, na które udzielono odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie płyty OSB 3 na wykonanie podłogi strychowej ?
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz Projekt Budowlany mówią o zastosowaniu płyty OSB 4, która jest zdecydowanie droższa od płyty OSB3.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę zastosowania płyty OSB 4 na OSB 3.

Charakter, zakres oraz termin przekazania WYJAŚNIENI NR 1 nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art.38 ust.6 ustawy Pzp. W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia, iż termin i miejsce składania ofert nie ulega zmianie.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

STAROSTA
Waldemar Wrześniak