

Znak sprawy: IF272.1.04.2015

Nowa Sól, dnia 22 października 2015 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Soli - wariant 333 m – obiekt certyfikowany”

WYJASNIENIE nr 4
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej : SIWZ)

Zamawiający Powiat Nowosolski działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.), w odpowiedzi na pytania wniesione w dniu 22.10.2015 r. za pośrednictwem faksu, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie1:

Zamawiający w projekcie podaje parametry nawierzchni pu.

Stwierdzam, że wskazane parametry są niezgodne z obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN – EN 14877 (norma dotycząca sportowych nawierzchni pu) oraz niezgodne z IAAF. Wg wymogów PZLA zainstalowana nawierzchnia pu musi posiadać certyfikat IAAF. IAAF wydaje certyfikat na podstawie przeprowadzonych badań i uzyskania wyników zgodnie z wytycznymi IAAF. Podane przez Zamawiającego wymagania są niezgodne z wytycznymi IAAF.

W związku z powyższym wnoszę o dopuszczenie wszystkich nawierzchni pu typu zamawianego (typu SANDWICH) posiadających parametry zgodne z normą PN-EN 14877 (czego potwierdzeniem jest posiadanie stosownego dokumentu upoważnionej niezależnej instytucji) oraz posiadających parametry zgodne z IAAF (czego potwierdzeniem jest posiadanie certyfikatu IAAF).

Zaznaczam, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni pu tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni pu w sposób zgodny z przyjętymi w branży standardami tj. zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej normą na nawierzchnie sportowe pu – normą PN-EN 14877 oraz zgodnie ze standardami IAAF.

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza wszystkie nawierzchnie pu (typu Sandwich) posiadające aktualne badania zgodnie z normą EN-14877:2013 lub PN-EN 14877:2014, autoryzowanego laboratorium nawierzchni, potwierdzające zgodność powyższych parametrów.

Charakter, zakres oraz termin przekazania WYJAŚNIEŃ nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art.38 ust.6 ustawy Pzp. W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia, iż termin i miejsce składania ofert nie ulega zmianie.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Sporządził: Krzysztof Kliber

STAROSTA

Waldemar Wrześniak