RB-01

Moc zainstalowana: Pz=32,4kW
Moc szczytowa: Ps=16,0kW

~400/230V 50Hz, In=63A; L1, L2, L3, N



NR OBW.					RB-01/1	RB-01/2	RB-01/3	RB-01/4	RB-01/5	RB-01/6	RB-01/7	RB-01/8	RB-01/9	RB-01/10	RB-01/11	RB-01/12	RB-01/13
OPIS	ZASILANIE Z RG	ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY	OCHRONA PRZEPIĘCIOWA	SYGNALIZACJA OBECNOŚCI NAPIĘCIA L1, L2, L3	OŚWIETLENIE pom. 121, 211	OŚWIETLENIE pom. 123, 124	OŚWIETLENIE pom. 212, 213	OŚWIETLENIE pom. 122	REZERWA	ZASILANIE PLATFORMY	GNIAZDA OGÓLNE pom. 122	GNIAZDA OGÓLNE pom. 123,124	GNIAZDA OGÓLNE pom. 212, 213	ZASILANIE PROJEKTORA ORAZ OŚWIETLENIA SCENICZNEGO pom. 122	GNIAZDA 400V pom. 124	ZASILANIE EKRANU I ROLETY pom. 122	ZASILANIE OŚWIETLENIA SCENICZNEGO pom. 122
MOC [kW]					1,0 [kW]	1,0 [kW]	1,0 [kW]	0,4 [kW]		3,0 [kW]	2,0 [kW]	2,0 [kW]	2,0 [kW]		18,0 [kW]	1,0 [kW]	1,0 [kW]



UKŁAD SIECI TN-S

230V 50Hz
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budowa instalacji elektrycznych wnętrzowych w budynku
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Nowa Sól, ul. Witosa 19, działka 364/1, obręb 3

BIURO PROJEKTÓW
Mazel
MAZEL M. H. Mazurkiewicz sp. j.
65-209 Zielona Góra ul. Piaskowa 2a
Adres do korespondencji:
67-100 Nowa Sól ul. Inżynierska 3

INWESTOR
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Arciszewskiego 13
67-100 Nowa Sól

	NR EWID. UPRAWNIEŃ	PODPIS
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. Aleksander Pyfel	-	
PROJEKTANT: mgr inż. Robert Szymański	nr ewid.: 52/94/Zg w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Maciej Bielniak	nr ewid.: LBS/0099/POOE/12 w specjalności inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerg.	

TYTUŁ
Schemat rozdzielnicy RB-01

BRANŻA	STADIUM PROJEKTU	DATA
ELEKTRYCZNA	PROJEKT WYKONAWCZY	01.2014

SKALA	NR RYSUNKU	REWIZJA	NR STRONY
- : -	PW-E-SW-08		