

PZD.3410/S1/L.dz.213/2015

**Odpowiedź na zapytanie 3**

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul. Chałubińskiego w Nowej Soli obejmującego:  
Zadanie 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 3406F ul. Chałubińskiego w Nowej Soli  
Zadanie 2: Przebudowa parkingu przy przychodni przy ul. Chałubińskiego w Nowej Soli  
Zadanie 3: Budowa parkingu przy pętli przy ul. Chałubińskiego w Nowej Soli

Zamawiający, Powiat Nowosolski w odpowiedzi na wniesione zapytanie informuje co następuje:

**Pytanie 1:**

Ze względu na rozbieżności pomiędzy specyfikacją techniczną, formularzem kosztorysu ofertowego a dokumentacją projektową prosimy o zajęcie stanowiska:

- zgodnie z projektem balustrada ochronna ma wysokość 1,10 m, zgodnie ze specyfikacją techniczną 1,20 m. Jaką wysokość balustrady należy przyjąć do wyceny?
- Proszę o zamieszczenie danych technicznych oraz wzoru/rysunku tablic informacyjnych (poz. 75 kosztorysu).
- Zgodnie z projektem należy wykonać podbudowę zasadniczą B20 gr. 25 cm (zatoka autobusowa) a poz. 46 zad.1 wskazuje na gr. 20 cm – proszę o wyjaśnienie.
- Zgodnie z projektem należy wykonać warstwę wiążącą z betonu asfaltowego gr. 6 cm (droga) a poz. 55 (zad.1) wskazuje na gr. 5 cm – proszę o wyjaśnienie.
- Zgodnie z projektem należy dokonać rozbiórki 6 altanek kolidujących z inwestycją, brak pozycji w formularzu kosztorysu ofertowego. Czy w/w pozycja ma zostać wyceniona? Jeśli tak to prosimy o korektę formularza kosztorysu ofertowego.
- Zgodnie z projektem oznakowanie poziome P18 (1577m x 0,20 = 315,40 m<sup>2</sup>) należy wykonać kostki betonowej gr 8 cm kolor czerwony, brak pozycji w formularzu kosztorysu ofertowego. Czy w/w pozycja ma być wyceniona. Jeśli tak to prosimy o korektę formularza kosztorysu ofertowego.

**Pytanie 2:**

W związku z zamiarem udziału w przedmiotowym przetargu oraz w trosce o równe traktowanie oferentów, zwracamy się prośbą o dostosowanie zapisów SIWZ w pkt. 13.10 do obowiązującego prawa zamówień publicznych w części dotyczącej warunków zatrzymania wadium.

**Odpowiedź 1:**

- do wyceny należy sprzyjać balustradę o wysokości 1,10 m,
- w załączeniu wzór tablicy o wymiarach 60x70 cm, napis informacyjny należy uzgodnić z Zamawiającym,
- należy wykonać podbudowę zasadniczą o grubości 25 cm,
- należy wykonać warstwę wiążącą o grubości 6 cm,
- należy wykonać rozbiórkę 6 altanek – pozycja 24 została dodana do Formularza kosztorysu ofertowego – Zadanie 1:

24	D-01.02.04	Rozbiórka sześciu altanek wraz z transportem gruzu na składowisko Wykonawcy i utylizacją	rycz.	1,0
----	------------	--	-------	-----

- oznakowanie poziome – linia P18 z kostki koloru czerwonego-zastosowana zostanie przy budowie parkingów i zostało ono ujęte w formularzach kosztorysu ofertowego.

**Odpowiedź 2:**

W części dotyczącej warunków zatrzymania wadium obowiązują przepisy określone w art. 46 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.).

W związku z powyższym działając zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach i wyznacza nowy termin składania oraz otwarcia ofert na dzień 05 marca 2015 roku. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

STAROSTA  
  
Waldemar Wrześniak