

Zakup i dostawa 10 osuszaczy pomieszczeń MASTER DH 721P na potrzeby Zarządzania Kryzysowego  
Zakup realizowany przy pomocy finansowej Województwa Lubuskiego

IF.274.16.2022

27.  
Nowa Sól, .....10.2022 r.

### Zmiana treści zapytania ofertowego

Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. Zakup i dostawa 10 osuszaczy pomieszczeń MASTER DH 721P na potrzeby Zarządzania Kryzysowego

Działając zgodnie z rozdziałem 6 ust. 5 Zapytania ofertowego z dnia 21.10.2022 r. Zamawiający, Powiat Nowosolski dokonuje zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia ( rozdział 6 ), poprzez dodanie zapisu do ust.3 o następującej treści :

„ Zawarte w zapytaniu informacje dotyczące typu osuszaczy są danymi minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania oraz zastosowano w nich nowoczesny, ekologiczny czynnik chłodniczy .

Zamawiający informuje, że na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że zaoferowane przez wykonawcę urządzenie jest nie gorsze, a równoważne lub lepsze od osuszaczy MASTER DH 721P, a czynnik chłodzący jest ekologiczny, zgodny z Ustawą F-gazową i będzie w przyszłości serwisowany .

Uwaga:

Od początku 2020 r. producentom i importerom nie wolno wprowadzać na rynek urządzeń napełnianych czynnikami : R 404A, R-507A, R-23, R-125 i R-143A. nie można też serwisować urządzeń komercyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane powyżej 40 t ekwiwalentu CO2.

W przypadku braku dowodów , o których mowa powyżej oferta będzie podlegać odrzuceniu jako niezgodna z przedmiotem zamówienia . ”

z up. STAROSTY  
*Waldemar Wrześniak*  
WICESTAROSTA